

仕 様 書 等 に 関 す る 質 問 書

案件名	医学部学舎B4・B1・4・6・18階他空調機及び14・16・17階低温室冷凍機更新
-----	---

質問 No.	質問箇所		質問事項	回答
	資料名	ページ番号		
1	03-仕様書	P.26 別図21	新設パッケージエアコン室外機配置場所ご教授ください。 特に、M-4B・M-4Dの室外機置場についてご教授ください。	各講義室（M-4B及びM-4Dを含む）の新設パッケージエアコン室外機の設置場所については、各機器設置箇所に近接するバルコニーを想定しております。
2	03-仕様書	P.26/27 別図21/22	電気設備 新設する開閉器盤内は、仕様書の開閉器経由し開閉器2次側に室外機用の開閉器を設ける内容になりますでしょうか。また、室外機用の開閉器は、新設する盤内に設ける計画でしょうか。	仕様書記載の開閉器二次側に、各室外機の電気容量に応じた開閉器を設けてください。室外機用開閉器は原則として新設開閉器盤内に設置するものとなりますが、設置が困難な場合は室外機近傍のバルコニー等に設置してください。
3	03-仕様書	P.26/27 別図21/22	電気設備 D種接地線は、どこから取得する予定でしょうか。 またケーブルサイズの計画をご教授ください。	D種接地線については、各機械室に新設する開閉器盤の近傍に設置されている既設分電盤の接地端子から分岐するものとしてください。 なお、接地線のサイズについては、電気設備技術基準、内線規程等に基づき、接続する開閉器盤の遮断器定格電流に応じて選定するものとします。
4	03-仕様書		冷凍機更新の際は、庫内商品の移動等の調整は可能でしょうか。	冷凍機更新に伴う庫内物品等の移動については、事前に落札者が工程表を作成し、大学担当者と調整のうえ行うものとします。なお、詳細な移動時期については、工程に合わせて、大学担当者と落札者が別途協議のうえ決定するものとします。
5	03-仕様書		EV H-PACの運転リモコンの設置場所ご教授ください。 遠方での操作になりますでしょうか。	H-PACの運転リモコン設置場所は、各階のEVホール横のEPS内を想定しております。なお、遠隔操作は不要です。