

仕 様 書

1 品 名 空気熱源ヒートポンプユニット(床置)

2 メーカー名・型式・数量

メーカー名	型 式	数 量
日本ピーマック	空気熱源ヒートポンプユニット AKP36BAK D HEX 加湿器・全熱交換器付 冷房能力 1.7～4.0KW 暖房能力 1.4～4.5KW 圧縮機出力 1.1KW 室内送風機 0.045KW 室外送風機 0.15KW 室外静圧 58.8Pa 室内風量 11CMM 室外風量 16CMM 重量 113KG 外形寸法 670＊1942＊295 工事用部品 吹出フランジ、ドレン接続管、ドレンゴムブッシュ、フィルタ(洗浄型＋比色法65%)、加湿器追加 電源線(機外3.0m メガネ端子)	5

※同等品可(但し、応札前に同等品である比較表を作成し、担当者の承認を得ること)

3 保証期間 検査合格後、1年間とする。

4 納 期 令和9年1月29日

5 納入場所 大阪公立大学医学部

6 担 当 公立大学法人大阪 阿倍野キャンパス事務局
 施設課 岩倉・渡辺 電話:06-6645-3420

6 そ の 他 (1)納入・納入場所にあたっては、事前に担当者に連絡し、その指示に従うこと