

附属病院B1階内視鏡センター系統空調機更新に関する質問書に対する回答書

質問事項		※※
仕様書 項目番号	質問内容	回答
4)	仮設ファンの必要容量をご教授ください。	風量500CMH、静圧73Paとなります。
1)	冷温水配管・蒸気配管にて玉形弁・Y形ストレーナについて特記に記されていますが更新ということによろしいでしょうか。	<p>お見込みのとおりです。 部材は下記のとおりとなります。</p> <p>①ゲート弁                   10K 50A     5個 ②ゲート弁                   10K 40A     5個 ③玉形弁                         32A         5個 ④Y型ストレーナー（ネジ）50A     1個 ⑤Y型ストレーナー（ネジ）40A     1個 ⑥Y型ストレーナー（ネジ）32A     1個 ⑦フレキ配管（フランジ） 50A     L=300 2本 ⑧フレキ配管（フランジ） 40A     L=300 2本 ⑨フレキ配管（フランジ） 32A     L=300 1本 ⑩瞬間流量計                   50A用 1個 ⑪瞬間流量計                   40A用 1個 ⑫温度計 S2805-100                 4個 ⑬圧力計 φ100                         4個</p>
1)	冷温水配管・蒸気配管にて一次側玉形弁の更新も含まれますでしょうか。配管更新箇所の詳細をご教授ください。	含みません。二次側以降の更新となります。