

仕 様 書

- 1 品 名 附属病院5階吹抜、B2階・B3階駐車場防火シャッター用危害予防装置コードリール他
- 2 メーカー名・型式・数量

メーカー名	型 式	数 量
文化シャッター	危害防止装置(コードリール式)W5.0以下	8式
	連動中継器 SRB型 危害防止用	8個
	自動閉鎖装置 MCA型 瞬時復帰型	8個
	手動開閉装置 EHE型 電動電気式	8個
	開閉機 小保対策 200V アタッチメント含む	3台
	ローラーチェーン	3本

※同等品可(但し、既設防火シャッターに設置でき、告示2563号に適合するものに限る)

3 特 記 事 項

(1) 上記機器を、別図の場所に設置し、告示2563号に適合させ危害防止装置として有効に稼働させること。作業場所は通路となるため、作業中でも通行できるよう通路確保し誘導員を配置するなど安全対策を講じた上で装置を設置すること

(2) 応札前に、現場確認を十分に行い、見積もること

(3) 点検口設置については、現場確認の上、担当者の承認を得ること

(4) 上記機器を防災設備と連動させ、設置後に連動試験をすること

(5) 事前に、現場寸法を確認の上、製作図を作成し、担当者の承認を得ること

(6) 作業日程については、駐車場は20時以降、5階は土日祝日とし工程を作成し担当者の承認を得ること。

(7) 竣工図書2部作成し、提出すること

(8) 関係法令を遵守するとともに必要な諸手続きを行うこと

- 4 保 証 期 間 検査合格後、1年間とする。
- 5 納 期 令和8年3月21日
- 6 納 入 場 所 大阪公立大学医学部附属病院
- 7 仕様書に関する問合せ先 大阪公立大学阿倍野キャンパス事務局
担当:施設課 岩倉、有村 電話06-6645-3423

- 8 そ の 他 (1) 納入にあたっては、事前に担当者に連絡し、その指示に従うこと

附属病院5階吹抜、B2階・B3階駐車場防火シャッター用危害防止装置コードリール他

別図1





