

添付7 医療情報システム端末・LAN配置計画

建屋	階	HIS(病院情報システム)系												LAN			
		PCD	PCN	A4	A4C	A3	LBP	WBP	BCR	SCN	機器	画	高	HIS	ME	RES	AC
病院棟	1F	72	26	41	5	0	6	0	1	7	69	16	19	346	4	14	74
病院棟	2F	37	14	18	2	3	4	1	1	1	56	6	9	201	11	0	57
病院棟	3F	5	9	2	0	0	2	1	9	1	2	2	0	20	3	0	5
病院棟	4F	5	9	2	0	0	2	1	9	1	1	2	0	18	3	0	5
病院棟	5F	5	9	2	0	0	2	1	9	1	1	2	0	23	3	1	6
研究棟	1F	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	81	39
研究棟	2F	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	81	39
研究棟	3F	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	21	19
付属棟	1F	9	3	5	0	0	2	0	0	1	5	1	1	27	0	0	11
管理棟	1F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
合計		143	75	71	7	3	18	4	29	12	134	31	29	689	24	198	256
		218		81													

病院棟	124	67	65	7	3	16	4	29	11	129	28	28	608	24	15	147
付属棟	9	3	5	0	0	2	0	0	1	5	1	1	27	0	0	11
研究棟	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	53	0	183	97
管理棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
予備機	10	10	10	1	2	3	0	3	2	－	5	1				
予備機含めた合計	153	85	81	8	5	21	4	32	14	－	36	30				

	病院棟 各階LAN回線数				研究棟 各階LAN回線数			
	HIS	ME	RES	AC	HIS	ME	RES	AC
1F	346	4	14	74	15	0	81	39
2F	201	11	0	57	29	0	81	39
3F	20	3	0	5	9	0	21	19
4F	18	3	0	5				
5F	23	3	1	6				

画像モニタの内訳		
高精細(3Mカラー)		30 台
	読影用(2枚組)	9 組
	検像用モニタ	8 台
	WS用高精細モニター	3 台
	予備機	1 台
画像用モニタの合計		32 台
	画像用モニタ	31 台
	予備機	1 台

端末略称表記	意味
PCD	デスクトップPC (固定型PC)
PCN	ノートPC (可搬型PC) ※実質的に場所を固定して運用する場合も含む
A4	A4型モノクロ レーザープリンタ
A4C	A4型カラープリンタ(インクジェット等)
A3	A3型カラー レーザープリンタ
LBP	ラベルプリンタ
WBP	リストバンドプリンタ
BCR	バーコードリーダ(USB接続方式)
SCN	スキャナー
機器	HIS系ネットワークで利用する医療機器(放射線撮影装置等)
画	画像用モニタ(画像閲覧用の汎用モニタ)
高	高精細モニタ(読影用モニタ)

LAN略称表記	意味	調達対象
HIS	HIS系ネットワーク(電子カルテ等の医療情報システム用ネットワーク)	○
ME	医療機器用ネットワーク(生体情報モニタ等の専用ネットワーク)	×
RES	研究棟内ネットワーク	×
AC	全学ネットワーク	×

添付7 医療情報システム端末・LAN配置計画

		HIS-LAN エリア分割							
		エリア1		エリア2		エリア3		フロア合計	
		情コン	AP	情コン	AP	情コン	AP	情コン	AP
病院棟	1F	49	7	122	13	175	12	346	32
	2F	39	7	81	9	81	9	201	25
	3F	20	12	0	0	0	0	20	12
	4F	18	12	0	0	0	0	18	12
	5F	23	12	0	0	0	0	23	12
研究棟	1F	15	0	0	0	0	0	15	0
	2F	29	0	0	0	0	0	29	0
	3F	9	0	0	0	0	0	9	0
付属棟	1F	27	9	0	0	0	0	27	9
管理棟	1F	1	0	0	0	0	0	1	0

添付7 医療情報システム端末・LAN配置計画（LANエリア分割版）

		HIS（病院情報システム）系												備考				LAN				HIS-LAN			RES-LAN			AC-LAN			
#	階	部屋名	PCD	PCN	A4	A4C	A3	LBP	WBP	BCR	SCN	機器	画	高	（特に指定の無いPCD/PCNは電子カルテ用を想定）	HIS	ME	RES	AC	AP	合計	エリア		AP	合計	エリア		AP	合計	エリア	
1	1F	霊安前室																													
2	1F	霊安室1																													
3	1F	霊安室2																													
4	1F	倉庫A																													
5	1F	スタッフWC4-1																													
6	1F	スタッフWC4-2																													
7	1F	委託設備宿直兼休憩室																													
8	1F	施設管理倉庫																													
9	1F	消火ポンプ室																													
10	1F	廃棄物庫																													
11	1F	清掃員室																													
12	1F	風除室2																													
13	1F	管理室													警備委託、設備職員の執務室	1			1		1	2		0				1	2		
14	1F	宿直室																													
15	1F	風除室 3																													
16	1F	廊下1-1																													
17	1F	緊急診察室（感染・BPSD）	1	1	1			1							LBPIは検体採取用として想定。	5			1		5	2		0				1	2		
18	1F	前室1（感染待合）																													
19	1F	前室2（感染待合）																													
20	1F	廊下1-2																													
21	1F	看護師スタッフ休憩室																													
22	1F	検査室	2		1						1	4			生理検査（心電図／肺機能検査）の受付・実施 入力及び画像取込用を想定して配置 ■HIS系接続機器は以下を想定 ・多機能心電計 ・ホルター心電図解析装置 ・血圧脈波検査装置 ・超音波画像診断装置	10			1		10	2		0				1	2		
23	1F	待合A													■HIS系接続機器は以下を想定 ・診察呼出し表示機×5 採血・採尿受付付近	5					2	7	2		0				0		
23.1	1F	待合A(天井)														1						1	2		0				0		
24	1F	医ガス機械室1																					0						0		
25	1F	医ガス機械室2																					0						0		
26	1F	医ガス機械室3																					0						0		
27	1F	スタッフWC3-1																					0						0		
28	1F	スタッフWC3-2																					0						0		
29	1F	外来スタッフ通路 1		1											可動式端末を1台配置し、認知症ゾーン、内科ゾーン、外科ゾーン用にそれぞれ必要場所へ移動して利用を想定。	2			1		2	4	3		0				1	3	
30	1F	診察室 1（内科）	1		1							1	1		診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動して利用を想定	3						3	3		0				0		
31	1F	診察室 2（内科）	1		1							1	1		診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動して利用を想定	3						3	3		0				0		
32	1F	診察室 3（内科）	1		1							1	1		診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動して利用を想定	3						3	3		0				0		
33	1F	診察室 4（整形外科）	1		1							1	1		診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動して利用を想定	3						3	3		0				0		
34	1F	診察室 5（整形外科）	1		1							1	1		診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動して利用を想定	3						3	3		0				0		
35	1F	診察室 6（精神科）	1		1							1	1		診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動して利用を想定	3						3	3		0				0		
36	1F	診察室 7（精神科）	1		1							1	1		診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動して利用を想定	3						3	3		0				0		
37	1F	診察室 8（神経内科）	1		1							1	1		診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動して利用を想定	3						3	3		0				0		
38	1F	診察室 9（神経内科）	1		1							1	1		診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動して利用を想定	3						3	3		0				0		
39	1F	診察室10（脳神経外科/皮膚科）	1		1							1	1		診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動して利用を想定	3						3	3		0				0		
40	1F	待合B													■HIS系接続機器は以下を想定 ・診察呼出し表示機×7	7					1	8	3		0				0		
40.1	1F	待合B(天井)													平衡機能検査室前付近	1						1	3		0				0		
41	1F	泌尿器科診察室	1		1							2			■HIS系接続機器は以下を想定 ・超音波診断装置	4			1			4	3		0				1	3	
42	1F	泌尿器科処置・検査室		1				1		1		2			LBPIは検体採取用を想定。 ■HIS系接続機器は以下を想定 ・内視鏡システム ・膀胱腎盂ビデオスコープ	3						3	3		0				0		
42.1	1F	泌尿器科処置・検査室(天井)														1</															



添付7 医療情報システム端末・LAN配置計画（LANエリア分割版）

		HIS（病院情報システム）系														備考				LAN				HIS-LAN			RES-LAN			AC-LAN			
#	階	部署名	PCD	PCN	A4	A4C	A3	LBP	WBP	BCR	SCN	機器	画	高	（特に指定の無いPCD/PCNは電子カルテ用を想定）	HIS	ME	RES	AC	AP	合計	エリア		AP	合計	エリア		AP	合計	エリア			
87	1F	リハビリ更衣室2																							0								
88	1F	AMR1																							0								
89	1F	外来WC1-1																							0								
90	1F	外来WC1-2																							0								
91	1F	外来WC1-3																							0								
92	1F	授乳室																							0								
94	1F	採血室		1								1			プリンタは受付のものを利用する想定。 検査受付業務を想定して配置	5									0								
94.1	1F	採血室（天井）													■HIS系接続機器は以下を想定 ・自動採血管準備装置	2									0								
95	1F	採血・採尿 受付	1		1											6									0								
96	1F	ホスピタルモールA														1									0								
96.1	1F	ホスピタルモールA(天井)													外来総合受付前付近	1									0								
97	1F	検査前室													元内視鏡中待合										0								
98	1F	検査待合													【2023/11/20】 内視鏡室として使用予定無し （オープンスペースとして利用予定） 元内視鏡室1	4									0								
99	1F	検査面談室													【2023/11/20】内視鏡室として使用予定無し （相談室として利用予定） 元内視鏡室 2	1									0								
100	1F	初診待合										2			■HIS系接続機器は以下を想定 ・再来受付機×2	6									0								
101	1F	医療相談室													相談員に割り当てた可動式端末を、予診兼相談室、多目的室、医療相談用として配置し、必要時に移動して利用を想定 ※印刷物がある場合は事務室内のプリンタに出力を想定	1			1						0					1	2		
102	1F	予診相談室1													相談員に割り当てた可動式端末を、予診兼相談室、多目的室、医療相談用として配置し、必要時に移動して利用を想定 ※印刷物がある場合は事務室内のプリンタに出力を想定	1			1						0					1	2		
103	1F	予診相談室2													相談員に割り当てた可動式端末を、予診兼相談室、多目的室、医療相談用として配置し、必要時に移動して利用を想定 ※印刷物がある場合は事務室内のプリンタに出力を想定	1			1						0					1	2		
104	1F	多目的室													相談員に割り当てた可動式端末を、予診兼相談室、多目的室、医療相談用として配置し、必要時に移動して利用を想定 ※印刷物がある場合は事務室内のプリンタに出力を想定	1			1						0					1	2		
105	1F	受付（初診・入退院・車いす）	2	1	1							3			PCS1台は夜間、休日に総合案内内で利用を想定。	8			2						0					2	2		
106	1F	総合案内														1			1						0					1	2		
107	1F	医事・患者支援・地域連携室	12	4	5										◆A4プリンタの内訳想定 ・レセプト用高速プリンタ× 2 ・汎用プリンタ× 1  その他の配置想定 ・診察券発行機× 1 台	25			19						0					2	21	2	
108	1F	会計・支払・投薬口	2		1										ハイカウンターとローカウンターに1台ずつPCD置く想定。 その他の配置想定 ・Posレジ×1台	8			1						0					1	2		
109	1F	会計コーナー										2			■HIS系接続機器は以下を想定 ・自動精算機×2（バックアップ1台含む）	4									0					0			
110	1F	会計待合										1			■HIS系接続機器は以下を想定 ・会計表示盤×1	2									0					0			
111	1F	TELコーナー																							0								
112	1F	車椅子待合																							0								
113	1F	外来WC2-1																							0								
114	1F	外来WC2-2																							0								
115	1F	外来WC3(女性)																							0								
116	1F	掃除用具庫1																							0								
117	1F	外来WC3(多目的)																							0								
118	1F	外来WC3(男性)																							0								
119	1F	心理室1	1		1							1				2			1							0					1	3	
120	1F	心理室2		1											プリンタ、スキャンは心理室1のものを使用する想定。	2			1							0					1	3	
121	1F	心理室3		1											プリンタ、スキャンは心理室1のものを使用する想定。	2			1							0					1	3	
122	1F	心理備品倉庫																							0								
123	1F	機械室1																							0								
124	1F	待合C																							0								
125	1F	外来スタッフ通路3	2		2							1		1	◆端末想定の内訳 ・電子カルテ・RIS× 1（受付） ・QA端末× 1（高精細）	4									0						0		
126	1F	機械室2																							0								
127	1F	EVホール1																							0								
128	1F	X-TV室													■HIS系接続機器は以下を想定 ・X線透視撮影装置 ※LANは操作室に配置	3									0						0		
129	1F	X-TV操作室	3		0	1						2	2	3	◆端末想定の内訳 ・電子カルテ・RIS ・読影端末 ・QA端末×1（高精細×1） ・A4カラープリンタ *X-TVコンソール *レコーダ *内視鏡用	7			1						0						1	3	
130	1F	廊下1-3													◆端末想定の内訳 ・RIS端末× 1	4									0								
131	1F	ポータル置場	1		1							1			下記機能を想定して配置 ・ポータルX線撮影装置× 1	1									0								
132	1F	救急問診・初療室	1												救急問診・初療が同じ部屋なのでプリンタは共有利用	2									0								
133	1F	救急待合																							0								
134	1F	風除室 5																							0								
135	1F	救急受付会計														2									0								
136	1F	救急診療室	1		1																												

添付7 医療情報システム端末・LAN配置計画（LANエリア分割版）

		部署名		HIS（病院情報システム）系												LAN				HIS-LAN				RES-LAN				AC-LAN																
#	階	PCD	PCN	A4	A4C	A3	LBP	WBP	BCR	SCN	機器	画	高	備考 （特に指定の無いPCD/PCNは電子カルテ用を想定）	HIS	ME	RES	AC	AP	合計	エリア		AP	合計	エリア		AP	合計	エリア															
150	1F	CT-MRI操作室	6	2	1								11	1	4 ◆端末想定の内訳 （CT側） ・電子カルテ・RIS ・QA端末 ・A4モノクロプリンタ *CTコンソール *CT処理コンソール *造影剤自動注入装置用PC ・3次元画像解析端末 （MRI側） ・電子カルテ・RIS ・QA端末 ・A4モノクロプリンタ ・3次元画像解析端末 ・研究用端末×2 *MRI本体 *MRIコンソール *MRIセカンドコンソール *監視用PC *MRI解析用PC （その他） ・電子カルテ・RIS ・電子カルテ・読影レポート *ME機器×3 ・電子カルテ×2（PCN） [無線LAN]	23			3	2	25	3																						
151	1F	MRI室													■HIS系接続機器は以下を想定 ・磁気共鳴診断装置（3T） ・造影剤注入装置 ・WS ※LANは操作室に配置					0				0				0																
152	1F	MRI機械室																		0				0				0																
153	1F	読影室	4			1							4	8 ◆端末想定の内訳 ・電子カルテ・読影レポート（高精細×2 +サブモニタ）×4	5			2	5	3		0				2	3																	
154	1F	放射線スタッフ室	2			1									4			2	4	3		0				2	3																	
155	1F	画像処理・物品管理室・各種機械室	2			1									5			3	5	3		0				3	3																	
156	1F	スタッフWC1-1(女性)																	0				0				0																	
157	1F	スタッフWC1-2(女性)																	0				0				0																	
158	1F	スタッフWC1(男性)																	0				0				0																	
159	1F	放射線スタッフ通路																	0				0				0																	
160	1F	暗室 1										2			2				2	2		0				0																		
161	1F	暗室 2										3			4				4	2		0				0																		
162	1F	レーザー室																	0				0				0																	
163	1F	眼科検査室		2		1						5			8 眼科エリアで医師以外用として2台配置し、適宜場所を変更して利用を想定 ■HIS系接続機器は以下を想定 ・角膜内皮測定装置 ・光干渉式眼軸長測定装置 ・非接触眼圧測定装置 ・前眼部形状解析装置 受付業務は外来総合受付で処理する。 ※眼科受付含む	8				1	9	2		0				0																
164	1F	眼科処置室										1			1				1	2		0				0																		
165	1F	眼科診察室1	1		1			1				1			5				5	2		0				0																		
166	1F	眼科診察室2	1		1							1			4				4	2		0				0																		
167	1F	外来WC4																	0				0				0																	
168	2F	医局	3		1								1		9			7	2	11	1		0			2	9	1																
169	2F	職員図書室													1			1	1	2	1		0			1	2	1																
170	2F	SPD室																	0				0				0																	
171	2F	リネン室																	0				0				0																	
172	2F	スタッフ執務室1		4	1										4			2	1	5	2		0			2	2																	
173	2F	スタッフ執務室2													1			1	1	2		0				1	2																	
174	2F	治療室													3			1	3	2		0				1	2																	
175	2F	注射供給室	1		1							2			6				1	7	2		0			0																		
176	2F	無菌製剤室																	0				0				0																	
177	2F	無菌前室																	0				0				0																	
178	2F	製剤室1																	0				0				0																	
179	2F	製剤室2																	0				0				0																	
180	2F	調剤室 （注射薬カート待機場所含む）	2						1			22			15 BCRは輸血製剤入庫用に2次元バーコード（GS1 Databar）対応とする。 ※調剤支援システム用の端末及びプリンタは除く	15				2	17	2		0			0																	
180.1	2F	調剤室(天井)													5				5	2		0				0																		
181	2F	検査事務室													1			4	1	2		0				4	2																	
182	2F	臨床検査室	3		1			3					13		23 LBPIは検体採取用を想定。 ■HIS系接続機器は以下を想定 ・生化学自動分析装置×2（HIS×2回線×2台） ・多項目自動血球分析装置（HIS×2回線×1台） ・全自動尿統合型分析装置 ・尿化学分析装置 ・全自動化学発光酵素免疫測定システム ・血液ガス分析装置×2 ・検体前処理分注装置 ・全自動赤血球沈降速度測定装置 ・便潜血測定装置 ・自動浸透圧測定装置 ・輸血自動分析装置 ※検査システム用の端末及びプリンタは除く。（プラントラボで用意）	23				2	25	2																						
183	2F	待機回復室1		1											1				1	3		0				0																		
184	2F	待機回復室2													1				1	3		0				0																		
185	2F	待機回復室3													1				1	3		0				0																		
186	2F	PET-CT前室																	0				0				0																	
187	2F	PET-CT室															1		0				0				0																	
188	2F	PET-CT機械室																	0				0				0																	
189	2F	PET-CT・SPECT操作室 （機材スペース含む）	5	2	1								11	2	◆端末想定の内訳 （SPECT側） ・電子カルテ・RIS ・QA端末 ・A4モノクロプリンタ *収集コンソール *処理コンソール *核薬剤解析PC ・3次元画像解析端末 （PET-CT側） ・電子カルテ・RIS ・QA端末 ・A4モノクロプリンタ *PET-CTコンソール *自動投与装置付属PC *ワークステーション *核薬剤解析PC *自動投与装置 ・3次元画像解析端末 （その他） ・電子カルテ ・電子カルテ・読影レポート ・A4モノクロプリンタ *PET-CT用ワークステーション ・電子カルテ（PCN）×2 [無線LAN]	20			4	2	22	3																						
190	2F	読影室	3			1							3	6 ◆端末想定の内訳 ・電子カルテ・読影レポート（高精細×2 +サブモニタ）×3	4			2	4	3		0				2	3																	
191	2F	SPECT室															1		0				0				0																	
192	2F	SPECT器材・機械室																	0				0				0																	
193	2F	RI処置室	1		1								1		4 ◆端末想定の内訳 ・電子カルテ×1 下記を想定して配置 ・RI前処置の記録・実施入力等×1 ■HIS系接続機器は以下を想定 ・血液ガス分析装置	4				4	3		0				0																	
194	2F	RI準備室																	0				0				0																	
195	2F	RI廃棄物保管室																	0				0				0																	
196	2F	貯蔵室																	0				0				0																	
197	2F	器材スペース													1			1	1	3		0				1	3																	
198	2F	待合2																	0				0				0																	
199	2F	PET WC2																	0				0				0																	
200	2F	陽電子準備室																	0				0				0																	



添付7 医療情報システム端末・LAN配置計画（LANエリア分割版）

HIS（病院情報システム）系													LAN				HIS-LAN			RES-LAN			AC-LAN							
#	階	部署名	PCD	PCN	A4	A4C	A3	LBP	WBP	BCR	SCN	機器	備考	HIS	ME	RES	AC	AP	合計	エリア		AP	合計	エリア		AP	合計	エリア		
201	2F	陽電子診察・処置室	1		1							1	◆端末想定の内訳 ・電子カルテ・RIS× 1 ・プリンタ ◆PET装置用機器 ・自動投与装置GATEWAY× 1	3					3	3			0				0			
202	2F	PET WC1(車椅子)																	0				0				0			
203	2F	感染検査・汚染除去室																	0				0				0			
204	2F	RIシャワー室																	0				0				0			
205	2F	SPECT待合																	0				0				0			
206	2F	RI患者更衣室																	0				0				0			
207	2F	RI診察室	1		1								◆端末想定の内訳 ・電子カルテ・RIS× 1	2	1				2	3			0				0			
208	2F	RI廊下																	0				0				0			
209	2F	RI受付・監視モニター室	1		1						1			2					2	3			0				0			
210	2F	SPECTWC																	0				0				0			
211	2F	DI室		1		1							可搬型端末とし、外来・病棟での持参案対応、服薬指導業務に合わせ移動して利用を想定	3			1		3	2			0			1	2			
212	2F	スタッフ通路2-1																	0				0				0			
213	2F	清潔ホール																1	1	2			0				0			
214	2F	不潔ホール																	0				0				0			
215	2F	スタッフWC5(男性)																	0				0				0			
216	2F	スタッフWC5(女性)																	0				0				0			
217	2F	スタッフ通路2-2																2	2	1			0				0			
218	2F	栄養部女性更衣室																	0				0				0			
219	2F	栄養部男性更衣室																	0				0				0			
220	2F	栄養部WC1-1																	0				0				0			
221	2F	栄養部WC1-2																	0				0				0			
222	2F	下足エリア																	0				0				0			
223	2F	調理スペース																	0				0				0			
224	2F	栄養指導室				1							端末は可動式とするが、プリンタは固定とする	1			1		1	2			0			1	2			
225	2F	家族控室																	0				0				0			
226	2F	家族説明室												1					1	2			0				0			
227	2F	栄養部事務室				3								4			2		4	1			0			2	1			
228	2F	厨房事務室（受託）	2				1							3					3	1			0				0			
229	2F	看護部室	2				1							4			3		4	1			0			3	1			
230	2F	医療安全・管理部室		1		1								3			3		3	1			0			3	1			
231	2F	副院長室												2			1		2	1			0			1	1			
232	2F	応接室												2			1		2	1			0			1	1			
233	2F	病院長室	1			1								2			1		2	1			0			1	1			
234	2F	情報管理室												3			1		3	1			0			1	1			
235	2F	共用倉庫																	0				0				0			
236	2F	サーバー室												1			1		1	1			0			1	1			
237	2F	当直室1																	0				0				0			
238	2F	当直室2																	0				0				0			
239	2F	当直室3																	0				0				0			
240	2F	当直室4兼休養室																	0				0				0			
241	2F	当直室5兼休養室																	0				0				0			
242	2F	当直室6																	0				0				0			
243	2F	当直通路																	0				0				0			
244	2F	スタッフシャワー室1																	0				0				0			
245	2F	スタッフシャワー室2																	0				0				0			
246	2F	廊下2-3																	0				0				0			
247	2F	医療情報管理室												2			1		2	1			0			1	1			
248	2F	病院事務室	1			1							※端末は共同利用を想定	3			10		2	5	1			0			2	12	1	
249	2F	給湯室																	0				0				0			
250	2F	廊下2-4																	0				0				0			
251	2F	WC5(男性)																	0				0				0			
252	2F	WC5(女性)																	0				0				0			
253	2F	掃除用具庫2																	0				0				0			
254	2F	廊下2-1																	0				0				0			
255	2F	会議室												2			2		2	4	2			0			2	4	2	
256	2F	脳波・筋電検査室											■HIS系統機器は以下を想定 ・筋電図誘発電位装置 ・脳波計	2					2	2			0				0			
257	2F	脳波・筋電前室	1			1						2	受付・実入力及び画像取込用を想定して配置 患者認証・申し送り用として想定	4					4	2			0				0			
258	2F	精密呼吸機能検査室	1			1						1	受付・実入力及び画像取込用を想定して配置 ■HIS系統機器は以下を想定 ・呼吸機能検査装置	7	1				7	2			0				0			
259	2F	超音波検査室	1			1						1	受付・実入力及び画像取込用を想定して配置 ■HIS系統機器は以下を想定 ・超音波画像診断装置	3					3	2			0				0			
260	2F	廊下2-2																	0				0				0			
261	2F	多目的WC1-1																	0				0				0			
262	2F	多目的WC1-2																	0				0				0			
263	2F	倉庫																	0				0				0			
264	2F	オースタッフ更衣室1(男)																	0				0				0			
265	2F	オースタッフ更衣室2(女)																	0				0				0			
266	2F	オペ機材室	1										MEセンターとして執務を想定	2			2		2	3			0			2	3			
267	2F	オペコン	2			1			1	1			LBPIは検体採取用を想定	8	2		2		1	9	3			0		2	3			
268	2F	リカバリ	1											2	2				2	3			0				0			
269	2F	オペホール																2	2	3			0				0			
270	2F	麻酔科診察室	1			1						1		2			1		2	3			0			1	3			
271	2F	麻酔科医局	0											1			1		1	2	3			0			1	3		
272	2F	オースタッフ休憩室												3					3	3			0				0			
273	2F	OP前室1																	0				0				0			
274	2F	OP前室2																	0				0				0			
275	2F	OP前室3																	0				0				0			
276	2F	OP室1												7	1				1	8	3			0			0			
276.1	2F	OP室1(天井)												1					1	3			0				0			
277	2F	OP室2	1			1						1	◆端末想定の内訳 ・電子カルテ（看護師用）× 1（PCN） ・電子カルテ（壁面固定・術中画像参照含む）× 1（PCD）  その他 ・麻酔記録用端末	7	1			1	8	3			0				0			
277.1	2F	OP室2(天井)												1					1	3										

## 添付7 医療情報システム端末・LAN配置計画（LANエリア分割版）

[illegible]



添付7 医療情報システム端末・LAN配置計画

#	階	部署名	HIS（病院情報システム）系													LAN				HIS-LAN			RES-LAN			AC-LAN					
			PCD	PCN	A4	A4C	A3	LBP	WBP	BCR	SCN	機器	画	音	備考 (特に指定が無いPCD/PCNは電子カルテ用を想定)	HIS	ME	RES	AC	AP	合計	エリア	AP	合計	エリア	AP	合計	エリア			
1	1F	廃棄物保管庫																			0				0				0		
2	1F	粗大ゴミ庫																			0				0				0		
3	1F	倉庫1																			0				0				0		
4	1F	ミーティングルーム																2	2		0				1	3	1		2	1	
5	1F	休憩室																			0				2	2	1		2	1	
6	1F	テレカンファルーム																2	2		0				1	3	1		1	3	1
7	1F	WC1(女性)																			0				0				0		
8	1F	WC1(男性)																			0				0				0		
9	1F	WC1(多目的)																			0				0				0		
10	1F	廊下1-1														1			1		0	1	1		0			1	1		
11	1F	消火ポンプ室																			0				0				0		
12	1F	EVホール																			0				0				0		
13	1F	SK・用具保管庫																			0				0				0		
14	1F	警備室																			0				0				0		
15	1F	休養室(男性)																			0				0				0		
16	1F	休養室(女性)																			0				0				0		
17	1F	リネン庫																			0				0				0		
18	1F	共同オフィス(事務等)			1											1		1	2		1	1		1	1			2	1		
19	1F	給湯室1																			0				0				0		
20	1F	所長室														1		1	1		1	1		1	1			1	1		
21	1F	女性更衣室																			0				0				0		
22	1F	男性更衣室																			0				0				0		
23	1F	ミーティングルーム(フリー)																			0				2	19	1		1	10	1
24	1F	図書室																			1	1		1	1	1		1	1		
25	1F	教授室1		3												1		1	2		1	1		1	1			2	1		
26	1F	教授室2														1		1	2		1	1		1	2	1		2	1		
27	1F	教授室3														1		1	2		1	1		1	1			2	1		
28	1F	教授室4														1		1	2		1	1		1	1			2	1		
29	1F	教授室5														1		1	2		1	1		1	2	1		2	1		
30	1F	教授室6														1		1	2		1	1		1	1			2	1		
31	1F	教授室7														1		1	2		1	1		1	1			2	1		
32	1F	共同オフィス(教員)														5		51	7		5	1		2	53	1		3	10	1	
33	1F	廃棄物庫1																			0				0				0		
34	1F	廃棄物庫2																			0				0				0		
35	1F	廊下1-2																			0				0				0		
36	2F	生化学実験室																3	3		0			2	5	1		1	4	1	
37	2F	医工連携研究室2																9	3		0			1	10	1		1	4	1	
38	2F	サーバー室																			0				0				0		
39	2F	解析会議室														2		2	1		2	1		2	1			1	1		
40	2F	情報管理室（データセンター）	2													5		7	4		5	1		7	1			1	5	1	
41	2F	情報解析室	2													4		4	2		4	1		4	1			2	1		
42	2F	画像解析室	2													2		2	2		2	1		2	1			1	3	1	
43	2F	AI解析室	2													2		2	2		2	1		2	1			2	1		
44	2F	WC2(女性)																			0				0				0		
45	2F	WC2(男性)																			0				0				0		
46	2F	用具庫																			0				0				0		
47	2F	EVホール																			0				0				0		
48	2F	廊下2-1																			0			1	1	1			0		
49	2F	健康長寿推進研究室1	1													2		6	3		2	1		1	7	1		1	4	1	
50	2F	健康長寿推進研究室2	1													2		3	2		2	1		1	4	1		1	3	1	
51	2F	健康長寿推進研究室3														1		1	1		1	1		1	1			1	1		
52	2F	倉庫3																			0				0				0		
53	2F	アンケート問診診断室1														1		1			1	1		1	1				0		
54	2F	アンケート問診診断室2														1		1			1	1		1	1			1	1	1	
55	2F	アンケート問診診断室3														1		1			1	1		1	1				0		
56	2F	ディープラーニングAIプログラミング室														4		4	2		4	1		4	1			1	3	1	
57	2F	認知ロボット調整室																1	1		0			1	1			1	1		
58	2F	認知症/リハビリAIロボット模擬試験室																1	1		0			1	1			1	1		
59	2F	廊下2-3																			0			2	2	1			0		
60	2F	倉庫2																			0				0				0		
61	2F	医工連携研究室1																5	4		0			1	6	1		1	5		



添付7 医療情報システム端末・LAN配置計画

#	階	部署名	HIS（病院情報システム）系												LAN				HIS-LAN			RES-LAN			AC-LAN				
			PCD	PCN	A4	A4C	A3	LBP	WBP	BCR	SCN	機器	備	高	（特に指定の無いPCD/PCNは電子カルテ用を想定）	HIS	ME	RES	AC	AP	合計	エリア	AP	合計	エリア	AP	合計	エリア	
1	1F	随診診察室														1					1	1			0			0	
2	1F	WC2																			0				0			0	
3	1F	前室																		1	1	1		0			0		
4	1F	更衣室																			0				0			0	
5	1F	HWC																			0				0			0	
6	1F	放射線検査室																			0				0			0	
7	1F	操作室	2		1							2		1	◆端末想定の内訳 ・電子カルテ・RIS×1 ・QA端末（高精細）×1	4					4	1			0			0	
8	1F	診察室1	1		1										診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務 作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動 して利用を想定（医師事務作業補助者用端末は 本館と共用）	2					2	1			0			0	
9	1F	診察室2	1		1			1							診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務 作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動 して利用を想定（医師事務作業補助者用端末は 本館と共用）	3					3	1			0			0	
10	1F	清掃倉庫兼清掃員控室																			0				0			0	
11	1F	廃棄物庫																			0				0			0	
12	1F	中待合(小児急性期)																		1	1	1		0			0		
13	1F	待合(小児急性期)										1									0				0			0	
14	1F	スタッフWC1																			0				0			0	
15	1F	スタッフWC2																			0				0			0	
16	1F	スタッフ更衣室1																			0				0			0	
17	1F	スタッフ更衣室2																			0				0			0	
18	1F	スタッフ通路														1								1				1	
19	1F	風除室1																			0				0			0	
20	1F	風除室2																			0				0			0	
21	1F	医局														1					1	1			0			1	
22	1F	面談室														1					1	1			0			1	
23	1F	事務室	4	2	1						1	1			◆端末想定の内訳 ・電子カルテ・医事会計×4（PCD） ・電子カルテ×2（PCN）  その他の配置を想定 ・Posレジ×1 ・診察券発行機×1	8					3	11	1		0			1	
24	1F	前室2																			0				0			0	
25	1F	採尿室																			0				0			0	
26	1F	WC1																			0				0			0	
27	1F	診察室3	1		1			1					1		診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務 作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動 して利用を想定（医師事務作業補助者用端末は 本館と共用）	3					3	1			0			0	
28	1F	内診室	0		0										診察室は原則Dr用端末のみとし、Ns及び医師事務 作業補助者用端末は可動式端末を必要時に移動 して利用を想定（医師事務作業補助者用端末は 本館と共用）	2					2	1			0			0	
29	1F	待合(小児慢性期・産婦人科)										1									0				0			0	
30	1F	中待合(小児慢性期・産婦人科)																		1	1	1		0			0		
31	1F	在宅医療支援・グループ診察室		1												1					0				0		1	2	1
32	1F	休憩室																			0				0			1	1

添付7 医療情報システム端末・LAN配置計画

#	階	部屋名	HIS（病院情報システム）系												LAN				
			PCD	PCN	A4	A4C	A3	LBP	WBP	BCR	SCN	機器	画	高	備考 (特に指定の無いPCD/PCNは電子カルテ用を想定)	HIS	ME	RES	AC
16	1F	廊下														1			1